



ITEM 1 - QUANTITATIVO PARA CONSTRUÇÃO DA CAPTAÇÃO DAS MINAS - ALDEIA IVAÍ - PR				
2.1.3	Execução de caixa concentradora, em alvenaria de elevação com tijolos maciços - (1,20m x 2,40m x 1,20m), com divisão interna tipo vertedor, com tampo em placas de concreto (1,20m X 0,60m X 0,06 m) com emboço / reboco e aditivo impermeabilizante, conforme projeto.	1 un	1 un	100%
2.2	Execução de drenos em tubos cerâmicos com ponta e bolsa, comprimento de 0,80m e diâmetro de 4", ou alternativo em PEAD, profundidade média de 1,80m, incluindo camada de brita nº 01, areia grossa, lona e aterro - conforme projeto.	62 m	62 m	100%
2.2.1	Abertura de vala para assentamento da tubulação drenante, em terreno natural com 0,50m de largura e 1,80m de profundidade média.	56,00m ³	56,00m ³	100%
3.0 Complementos Externos				
3.1	Execução de cerca de arame farpado com mourões de concreto, (h=1,80m). Executa-se 01 fio a cada 10cm até 0,50m de altura. A partir de 0,50m de altura, faz-se 01 fio a cada 20cm, sendo que na seção inclinada do palanque (h=0,40m) faz-se a colocação de 02 fios. Vão máximo de 2,50m entre mourões, com cantos reforçados. Fundação em sapata de concreto magro - conforme projeto	300 m	300 m	100%
3.2	Portão em ferro, 01 folha, cantoneira e barras 1/2", galvanizado, com batente, dobradiças e acessórios galvanizados e pintados, conforme padrão (0,80 x 1,70)m, em anexo	1 un	1 un	100%
4.0 Pintura				
4.1	Cobertura em duas demãos em látex PVA nos mourões	165 m ²	165 m ²	100%

ITEM 2 - QUANTITATIVO PARA A EXECUÇÃO DAS INTERLIGAÇÕES DA SAÍDA DAS CX's CONCENTRADORAS DAS MINAS - ALDEIA IVAÍ				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	QTDE EXEC	(%)EXEC
1.0	Abertura de vala para a adutora em terreno natural com 0,30m de largura e 0,50m de profundidade mínima com posterior reaterro apiloado em camadas de 0,20m	43,50 m ³	43,50 m ³	100%
1.1	Fornecimento e assentamento de tubulação em vala, de tubo - PVC - Soldável Série A - DN 75 / DE 85mm, para interligação das caixas, conforme projeto.	130m	130m	100%
1.2	Fornecimento e assentamento de tubulação em vala, de tubo - PVC - Soldável - Série A - DN / DE 50mm, para interligação das caixas, conforme projeto.	33 m	33 m	100%
1.3	Fornecimento e assentamento de tubulação em vala, de tubo - PVC - Soldável - Série A - DN 32 / DE 40mm, para interligação das caixas, conforme projeto	123 m	123 m	100%

ITEM 3 - QUANTITATIVO PARA PINTURA DO RESERVATÓRIO APOIADO DE 30.000 LITROS E CASA DE QUÍMICA				
1.0 Pintura do reservatório 30.000 Lts				
1.1	Pintura, em Látex em alvenaria externa.	51,00m ²	51,00m ²	100%
2.0 Pinturas da Casa de Química.				
2.1	Látex em parede de alvenaria interna e externa	102,00m ²	102,00m ²	100%
2.2	Esmalte sintético 2 demãos em esquadria de madeira	5,04 m ²	5,04 m ²	100%
2.3	Esmalte sintético 2 demãos em esquadria metálica	0,96 m ²	0,96 m ²	100%
2.4	Impermeabilização com silicone de elementos vazados cerâmicos (cor natural)	1,27 m ²	1,27 m ²	100%

CARTÓRIO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE FLORIANO DO SUL
SERVIÇO DISTRIAL DE FLORIANO DO SUL (MANGUEIRA)

Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280 Thais Helena Oliveira - Escrevente J. Mendonça
Tel./Fax: (44) 3224-1182 Tabela de Honorários

AUTENTICAÇÃO - A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO NESTE CARTÓRIO. *G5DHX4SR-38097A-10*
0057*. Maringá-PR, 29 de outubro de 2012.

Em Teste da Verdade.

Rosângela Aparecida da Silva
Escrevente Juramentada

Seio de autenticidade na última folha do documento

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CREA-PR
INSPETORIA DE MARINGÁ

Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) N.º: 3509863

Maringá, 13 de Dezembro de 2006

Adalziria C.L. Demichurki
Adalziria Campos de Lima Demichurki
Assistente de operações


ESPAÇO EM BRANCO



ITEM 3 - QUANTITATIVO PARA PINTURA DO RESERVATÓRIO APOIADO DE 30.000 LITROS E CASA DE QUIMICA				
3.0	Diversos			
3.1	Substituição de azulejos quebrados, por novos na cor Branca 1ª qualidade	1 m2	1 m2	100%
3.1	Fornecer e instalar prateleira de vidro 5mm com Comprimento 1,20m e Largura 0,25m, fixadas por suportes tipo "bico de tucano" com buchas de nylon.	2 un	2 un	100%

Atestamos também que os serviços foram realizados dentro do prazo contratado, com emprego de materiais com qualidade e executados dentro da melhor técnica disponível, nada havendo que desabone o profissional ou empresa.

Por ser expressão da verdade assino o presente atestado.



Curitiba, 06 de Dezembro de 2006.

Arésio Siqueira Machado
 Eng.º ARÉSIO SIQUEIRA MACHADO
 CREA - 7650-D/PR
 Fiscal FUNASA

Helio Sanfelice
 Eng.º HELIO SANFELICE
 CREA - 5758 - D/PR
 Chefe DIESP Substituto


ALFREDO BRAZ - 5.º TABELIAO CURITIBA
 RUA: CRUZ MACHADO - 217 - TEL:32236364
 RECONHECO e dou fe a(s) firma(s) de:
 ILJVRAGM13-ARÉSIO SIQUEIRA MACHADO.....
 por SEMELHANÇA.
 Em testemunho da verdade,
 Curitiba, 11 de Dezembro de 2006
 ALLSON OLIVEIRA BITTENCOURT JUNIOR
 ESCRIVENTE JURAMENTADO



4.º TABELIONATO LAPORTE
 Rua Candido Lopes, 234 Fone: 222-4054
 CEP: 80.020-060 CURITIBA-PR
 Reconheco por SEMELHANÇA e dou fe, na forma do Of. Circular nº 17/05, visto lo(s) mesmo(s) não estar(em) Presente(s):
 R01199143-HELIO SANFELICE.....
 Em testemunho da verdade,
 CURITIBA, 11 de Dezembro de 2006
 ESCRIVENTE



CARTÓRIO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
 SERVIÇO DISTRICTAL DE FLORIANO - MARINGÁ-PR
 Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280 - Maringá-PR
 Tel./Fax: (44) 3224-1182
 Thaís Helena Oliveira Carvajal Mendes
 Tabelião e Oficial
AUTENTICAÇÃO - A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM ORIGINAL APRESENTADO NESTE CARTÓRIO
 G1M4311F-38099B-77 0057*. Maringá-PR, 29 de outubro de 2012
 Em Test. da Verdade.
Rosângela Aparecida da Silva
 Rosangela Aparecida da Silva
 Escrevente Juramentada




Paulo
[Handwritten marks]



CREA-PR
INSPETORIA DE MARINGÁ

Os dados constantes no presente documento são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) N.º: 3509863

Maringá, 13 de Dezembro de 2006


Adalzir Campos de Lima Demichurki
Assistente de operações

ESP. C. DE MARINGÁ



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

MILTON CARRERA SILVA

Carteira Profissional: PR-8913/D

RNP Nº.: 1700698915

Acervo Técnico Nº.: 15525/2011

Protocolo Nº.: 2011/00324252

Selos de autenticidade: A 006.116, A 006.117, A 006.118, A 006.119

ART Nº.: 20081689370 0..... Registrada: 03/09/2010.....
 ART Co-Respons.: ART Vinculada:
 Empresa Executora.: CONSTRUTORA TECNICA ANGRA LTDA.....
 Contratante(s): FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAUDE-FUNASA - CNPJ/CPF:
 26.989.350/0023-21.....
 Tipo de Contrato.: EMPREITADA.....
 Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço.: OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS.....
 Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.....
 Dimensão.: 160,00 UNID..... Área Existente: 0,00 UNID.....
 Área Ampliada.: 0,00 UNID..... Área de Reforma: 0,00 UNID.....
 Dados Complementares: 0,00.....
 Local da Obra.: ALDEIAS INDIGENAS - DIVERSOS LOCAIS, SN AREA RURAL..
 Município/Estado.: MANOEL RIBAS/PR.....
 Data de Início.: 01/06/2008..... Data de Conclusão: 31/01/2009.....
 Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: SERVIÇOS EXECUTADOS EM ALDEIAS INDIGENAS LOCALIZADAS
 EM AREA RURAL DOS MUNICIPIOS DE CANDIDO DE ABREU,
 TURVO, MANOEL RIBAS, NOVA LARANJEIRAS E ESPIGAO ALTO
 IGUAÇU. LOTE Nº 01 A) PBS/DIESP Nº 52/2007:
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANDEAMENTO (RECUPERAÇÃO DA
 IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DO RESERVATÓRIO (50M3),
 REFORMA NO TRATAMENTO E RESERVAÇÃO SISTEMA DE
 ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ALDEIAS FAXINAL, IVAÍ,
 LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU/PR. B)
 PBS/DIESP Nº 57/2007: CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM MÓDULOS
 SANITÁRIOS, ALDEIAS FAXINAL CANDIDO DE ABREU/PR
 PBS/DIESP 057/2007- 11(ONZE) UNIDADES.. LOTE Nº 02:
 A) PBS/DIESP Nº 55/2007: SERVIÇO DE REFORÇO DE
 BARRAGEM E CONSTRUÇÃO DE UM PRÉ- FILTRO,
 (24,54M3) REFORMA NO ALMOXARIFADO, CONSTRUÇÃO EM
 ALVENARIA PARA ABRIGO DE PAINEL ELÉTRICO,
 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASA DE TRATAMENTO,
 IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO, PINTURA GERAL
 DAS INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE
 ÁGUA PARA SERVIÇO DE REFORMAS. MELHORIAS EM MÓDULOS
 SANITÁRIOS, ALDEIAS MUNICÍPIO DE TURVO/PR, - 06
 (SEIS) UNIDADES. B) PBS/DIESP
 Nº 97/2007: SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIA EM MÓDULOS
 SANITÁRIOS. ALDEIA INDÍGRNA MARRECAS, MUNICÍPIO DE
 TURVO/PR - 19 (DEZENOVE) UNIDADES. LOTE Nº
 03 A) PBS/DIESP Nº 56/2007: CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO PAI
 (38,67M2), REFORMA DO ABRIGO ALDEIA INDÍGRNA MARRECA

PREFEITURA MUNICIPAL
 NOVA SANTA HELENA - PARANÁ
 CONFERE COM ORIGINAL
 ASSINATURA
 Pado



Faint, illegible text in the upper middle section of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Large block of faint, illegible text in the middle section of the page, likely bleed-through from the reverse side.

Small block of faint, illegible text at the bottom of the main body, possibly bleed-through.

COPIED BY [illegible]

[illegible]



[illegible]

SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS EM 61 (SESSENTA E UM) MÓDULOS SANITÁRIOS , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS/PR.. B) A) PBS/DIESP N°96/2007: REFORMA E MELHORIA EM 60 (SESSENTA) MÓDULOS SANITÁRIOS ALDEIA INDÍGENA IVAÍ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS/PR LOTE N° 04 A) PBS/DIESP 094/2007: EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA NO RESERVATÓRIO APOIADO DE 30M3, CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO DE 38,67M2, PARA GUARDA DE TUBOS PARA ALDEIA VILA NOVA E TREVO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS/PR. B) PBS/DIESP 095/2007: EXECUÇÃO DE REFORMA NO ALMOXARIFADO DE (38,67 M2), ALDEIA PINHAL, MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUACU/PR C) PBS/DIESP 103/2007: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO MISTO (TIJOLOS /CONCRETO) APOIADO DE 30M3, DA ALDEIA DE LEBRE-MONJOLINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS/PR.....

Observação.....

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten signature]
ASSINATURA

Arde

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

053



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

MILTON CARRERA SILVA

Carteira Profissional: PR-8913/D

RNP Nº.: 1700698915

Acervo Técnico Nº.: 15525/2011

Protocolo Nº.: 2011/00324252

Selos de autenticidade: A 006.116, A 006.117, A 006.118, A 006.119

ART Nº.: 20100172239 0..... Registrada: 03/10/2011.....
 ART Co-Respons.: ART Vinculada:
 Empresa Executora.: CONSTRUTORA TECNICA ANGRA LTDA.....
 Contratante(s): FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAUDE-FUNASA - CNPJ/CPF:
 26.989.350/0023-21.....
 Tipo de Contrato.: EMPREITADA.....
 Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço.: OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS.....
 Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.....
 Dimensão.: 6,00 UNID..... Área Existente: 0,00 UNID.....
 Área Ampliada.: 0,00 UNID..... Área de Reforma: 0,00 UNID.....
 Dados Complementares: 0,00.....
 Local da Obra.: ALDEIAS INDIGENAS DIVERSOS LOCAIS, S/N AREA RURAL...
 Município/Estado.: LARANJEIRAS DO SUL/PR.....
 Data de Início.: 04/01/2010..... Data de Conclusão: 19/06/2011.....
 Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS, REFORMA
 EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONSTRUÇÃO DE
 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS SEGUINTES
 ALDEIAS/MUNICIPIOS: ALDEIA TEKOHÁ ITAMARÁ -
 DIAMANTE DO OESTE/PR ALDEIA DE OCOY - S. MIGUEL DO
 IGUAÇU ALDEIA TEKOHÁ ANETETE - DIAMANTE DO OESTE/PR
 ALDEIA TEKOHÁ MARANGATU - GUAIRA/PR ALDEIA TEKOHÁ
 PORÃ - GUAIRA/PR ALDEIA BOA VISTA - LARANJEIRAS DO
 SUL/PR.....
 Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
CONFERE COM ORIGINAL
SSINATURA

Pados



Extremely faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Extremely faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

ALTERNATIVA E APROPRIADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE NACIONAL





054

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA / EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA TÉCNICA ANGRA LTDA**, inscrita no CNPJ 77.436.624/0001-80 – registrada sob o CREA/PR 4.240-F – com sede na Rua Cerqueira Cezar, 45 – Zona 04 – CEP: 87.014-190, Maringá – Paraná, executou os serviços de engenharia, para a **Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/SUESTPR**. Compreendendo a execução de reformas e ampliação de Sistema de Abastecimento de Água e reforma e construção de Módulos Sanitários, conforme discriminados abaixo, em aldeias indígenas nos municípios de São Miguel do Iguaçu, Guaíra, Diamante do Oeste, Nova Laranjeiras e Laranjeiras do Sul no Estado do Paraná.

Referente ao Contrato N° 14/2009, TP-05/2008, em 2009/2010, conforme declarado na ART N° 201000172239, realizados de forma adequada, conforme o plano de trabalho.

A citada Empresa teve como responsável técnico **Engenheiro Civil MILTON CARRERA SILVA**, CREA-PR 8.913-D.

INICIO: 04/01/2010
TERMINO: 19/06/2011

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
CONFERE COM ORIGINAL
ASSINATURA

DESCRIÇÃO TÉCNICA

SERVIÇOS EXECUTADOS:

1. Construção de módulos sanitários domiciliares, na aldeia Tekohá Itamarã com fornecimento de materiais, constituído de abrigo em alvenaria de tijolos (padrão interno 1,88 X 1,05 m.) e calçada externa, incluindo instalações hidráulicas e sanitárias, com vaso sanitário, tanque de lavar roupa e chuveiro, ligação de água (30 m/tubo soldável de 20 mm e registro esfera 20 mm) bem como fossa séptica, de padrão mínimo, segundo normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e sumidouro, município de Diamante do Oeste/PR, **PBS/DIESP 024/2008**

2. OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO – CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PBS/DIESP 040/2008

2.1 Reforma no Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia de Ocoy - Município de São Miguel do Iguaçu - PR., compreendendo:

- a) Execução de reforma, impermeabilização e pintura no reservatório apoiado em concreto armado e capacidade de 100m3.
- b) Execução de reforma e pintura na Casa de Química.
- c) Execução de reforma e pintura no Almojarifado.



CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Rua Cândido Lopes, 208 – Centro Curitiba – Pr
CNPJ 26.989.350/0023-21

my
Pado
P
P



SECRET

1. The purpose of this document is to ensure the security of the state and the defense of the USSR.

2. This document is classified as 'Secret' and its disclosure to unauthorized persons is strictly prohibited.

3. This document is classified as 'Secret' and its disclosure to unauthorized persons is strictly prohibited.

4. This document is classified as 'Secret' and its disclosure to unauthorized persons is strictly prohibited.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

5. This document is classified as 'Secret' and its disclosure to unauthorized persons is strictly prohibited.

6. This document is classified as 'Secret' and its disclosure to unauthorized persons is strictly prohibited.

7. This document is classified as 'Secret' and its disclosure to unauthorized persons is strictly prohibited.

SECRET

SECRET



055

2.4 Reforma no Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Indígena Tekohá Porã - Município de Guaíra/PR, PBS/DIESP 044/2008, compreendendo:

a) Assentamento de rede:

Adutora

- Abertura de vala (mecânica) em terreno natural com 0,30 m de largura e 0,60 m de profundidade, com posterior re-aterro apiloado em camadas de 0,20m - 27m³
- Assentamento de tubulação: tubo de PVC Soldável - série A DE 32mm - DN25 - (1") - Segundo NBR-5648, inclusive conexões - 150 m

Rede de distribuição

- Abertura de vala (mecânica) em terreno natural com 0,30 m de largura e 0,60 m de profundidade, com posterior re-aterro apiloado em camadas de 0,20m - 36m³
- Assentamento de tubulação: tubo de PVC Soldável - série A de 20mm - (1/2") - Segundo NBR-5648, inclusive conexões - 200 m

Ligações Domiciliares

- Abertura mecânica de vala para as ligações domiciliares em terreno natural com 0,30m de largura e 0,50m de profundidade mínima com posterior re-aterro apiloado em camadas de 0,20m - 13,50m³
- Assentamento de tubulação: tubo de PVC Soldável - série A de 20mm - (1/2") - Segundo NBR-5648, inclusive conexões - 90
- Ligação domiciliar compreendendo execução de cavalete, laje pedestal em concreto e a instalação de torneira de bronze, conforme projeto - 03 und

b) Estrutura em concreto Armado para Apoio Caixa d'Água

- Execução de estacas tipo broca com diâmetro de 0,25m e profundidade de 4,0m 16,00m
- Fornecimento, corte, montagem, contraventamento e desmontagem de forma de madeira comp. resinada 12mm - 51,94 m²
- Fornecimento, corte, dobramento e montagem de armadura de aço estrutural CA 50 10mm - 215,56 kg
- Fornecimento, corte, dobramento e montagem de armadura de aço estrutural CA60 5mm - 20,30 kg
- Concreto estrutural com betoneira fck 20MPa (slump 12), brita 1, controle "C". - 5,56m³

2.5 Construção do Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Indígena Boa Vista - Município de Laranjeiras do Sul/PR, PBS/DIESP 045/2008, compreendendo:

CASA DE BOMBAS E RESERVATORIO

- Construção de Casa de Bomba Padrão Funasa (2,80x3,30m), em alvenaria, com reservatório enterrado de concreto, com capacidade de 10m³

- REDE - ASSENTAMENTO.

- Execução das adutoras por gravidade e recalque, com escavação de valas de dimensões mínimas de 0,40 x 0,80m; assentamento de tubos em PVC - PBA - junta elástica - classe 12, DN 50, inclusive conexões; re-aterro apiloado de valas, 564,00m³ escavação - 2.359m lineares tubos.



CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Rua Cândido Lopes, 208 - Centro Curitiba - Pr
CNPJ 26.989.350/0023-21



Paulo

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word 'Adutora' and several illegible signatures.



Handwritten text or notes in the middle right area.

First paragraph of text, appearing to be a header or introductory sentence.

Second paragraph of text, continuing the main body of the document.

Third paragraph of text, detailing further information.

Fourth paragraph of text, possibly a sub-section or specific detail.

Fifth paragraph of text, continuing the narrative or list.

Sixth paragraph of text, providing additional context.

Seventh paragraph of text, possibly a transition or summary point.

Eighth paragraph of text, further elaboration on the subject.

Ninth paragraph of text, continuing the flow of information.

Tenth paragraph of text, possibly a concluding thought or note.

Eleventh paragraph of text, providing final details.

Twelfth paragraph of text, likely the end of the main content.

Small text or signature at the bottom center of the page.



056

2.2 Reforma no Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Indígena Tekohá Anetete - Município de Diamante do Oeste/PR., PBS/DIESP 041/2008, compreendendo:

- a) Execução de reforma no Almoarifado, com pinturas, colocação de forros 24,23m², colocação de pisos 40 x 40 26,40 m²;

2.3 Reforma no Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Indígena Tekohá Marangatu - Município de Guaíra/PR., PBS/DIESP 042/2008, compreendendo:

a) Assentamento de rede:

Adutora

- Abertura de vala (mecânica) em terreno natural com 0,30 m de largura e 0,60 m de profundidade, com posterior re-aterro apiloado em camadas de 0,20m - 144m³
- Assentamento de tubulação: tubo de PVC Soldável - série A DE 32mm - DN25 - (1") - Segundo NBR-5648, inclusive conexões - 600 m

Rede de distribuição

- Abertura de vala (mecânica) em terreno natural com 0,30 m de largura e 0,60 m de profundidade, com posterior re-aterro apiloado em camadas de 0,20m - 36m³
- Assentamento de tubulação: tubo de PVC Soldável - série A de 20mm - (1/2") - Segundo NBR-5648, inclusive conexões - 200 m

Ligações Domiciliares

- Abertura mecânica de vala para as ligações domiciliares em terreno natural com 0,30m de largura e 0,50m de profundidade mínima com posterior re-aterro apiloado em camadas de 0,20m - 13,50m³
- Assentamento de tubulação: tubo de PVC Soldável - série A de 20mm - (1/2") - Segundo NBR-5648, inclusive conexões - 90
- Ligação domiciliar compreendendo execução de cavalete, laje pedestal em concreto e a instalação de torneira de bronze, conforme projeto - 03 und

b) Estrutura em concreto Armado para Apoio Caixa d'Água

- Execução de estacas tipo broca com diâmetro de 0,25m e profundidade de 4,0m 16,00m
- Fornecimento, corte, montagem, contraventamento e desmontagem de forma de madeira comp. resinada 12mm - 51,94 m²
- Fornecimento, corte, dobramento e montagem de armadura de aço estrutural CA 50 10mm - 215,56 kg
- Fornecimento, corte, dobramento e montagem de armadura de aço estrutural CA605mm - 20,30 kg
- Concreto estrutural com betoneira fck 20MPa (slump 12), brita 1, controle "C" - 5,56m³



CREA-PR
 O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
 AFIIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Podde

Handwritten signatures and initials, including 'M.J.', 'Albuquerque', and several circular marks.



...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...



057

197

- Execução da rede de distribuição de água com escavação de valas de dimensões mínimas de 0,40 X 0,60 m; assentamento de tubos em PVC JS (soldável) – série A (NBR-5648), nos diâmetros e extensões especificadas, inclusive conexões; e re-aterro apiloado de valas- 297,00m³ escavação 1.650m lineares tubos.

LIGAÇÃO DOMICILIAR.

Execução de ligações domiciliares de água, com escavação de valas de dimensões mínimas de 0,30 X 0,50 m; fornecimento e assentamento de tubos em PVC – JS (soldável)– série "A"- (NBR-5648) de 20 mm (1/2") inclusive conexões; cavalete no modelo padrão com torneira; re-aterro apiloado de valas – 72m³ escavação e 480m. lineares tubos - 16 unid.

7. Reformas e melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água das Aldeias Indígenas da Terra Indígena de Rio das Cobras - Município de Nova Laranjeiras / PR. **PBS/DIESP 046/2008**

CERCA ALAMBRADO

Cerca de tela de alambrado com mourões de concreto (h = 1,80m). Seção inclinada para dentro (h = 0,40m) do palanque com 02 fios arames farpado. Vãos máximos de 2,5m entre mourões, com cantos reforçados e escorados. Fundação em sapata de concreto magro, serviços realizados nas Aldeias, Taquara, campo do dia, rio das cobras, vila nova/Trevo 1.188,00 metros lineares.

ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO POÇO 2

Execução do abrigo do painel elétrico, em alvenaria de tijolos, dimensões internas 1,3X1,65, cobertura em laje e incluindo urbanização e cercamento da área conforme desenho, discriminação de serviços.

ADUTORA – ASSENTAMENTO.

Execução da adutora por recalque do poço 2, com escavação de valas de dimensões mínimas de 0,40 x 0,80m; assentamento de tubos em PVC – PBA – junta elástica – classe 12, DN 50, inclusive conexões; re-aterro apiloado de valas, conforme desenhos, discriminação dos serviços, com 261,72 m³ e 1.454,00 m. lineares de tubos.

Desta forma, não existe em nossos registro, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas pela empresa acima qualificada.

Curitiba, 26 de Agosto de 2011.

Priscila K. Altwater
Eng^a Priscila Altwater Mannich
Fiscal Contrato

Mariana Lago Marques
Eng^a Mariana Lago Marques
Fiscal Contrato

Sadi Coutinho Filho
Eng^o SADI COUTINHO FILHO
Chefe da DIESP

Raul Henrique Ribas Macedo
RAUL HENRIQUE RIBAS MACEDO
Superintendente Estadual



Rua Candido Lopes, 208 – Centro Curitiba - PR
CNPJ 26.989.350/0023-23

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
CONFERE COM ORIGINAL
ASSINATURA

Parde

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten notes at the top of the page, including a circled word and some illegible scribbles.



Section header or title in the middle of the page, possibly 'THE STATE OF...'.

First paragraph of text below the section header, starting with 'The State of...'.

Second paragraph of text, continuing the narrative or report.

Section header for the third paragraph, possibly 'CONCLUSION'.

Third paragraph of text, likely the beginning of a concluding section.

Fourth paragraph of text, continuing the concluding section.

Fifth paragraph of text, possibly a final summary or statement.

Sixth paragraph of text, continuing the final part of the document.

Seventh paragraph of text, likely the very end of the main content.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuições) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao ART(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não são de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

MILTON CARRERA SILVA

Carteira Profissional: PR-8913/D

Acervo Técnico Nº.: 5574/2012

Selos de autenticidade: A 007.749

RNP Nº.: 1700698915

Protocolo Nº.: 2012/00139248

REPETIÇÃO MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA
CONFEA COM ORIGINAL

ASSINATURA

Posse



1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976

1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976

1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976

1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976

1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976

1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976

1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976

1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976
 1975-1976

1975-1976

1975-1976





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
MILTON CARRERA SILVA
Carteira Profissional: PR-8913/D
Acervo Técnico Nº.: **5574/2012**
Selos de autenticidade: **A 007.749**

RNP Nº.: 1700698915
Protocolo Nº.: **2012/00139248**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2012/00139248.

Emitida via Internet em 16/04/2012 14:36:03 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 010/2002.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
CONFERE COM ORIGINAL
ASSINATURA

Paulo

[Faint, illegible text or stamp]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

Colégio de ycelao (Escuico)

[Faint, illegible text]



[Small handwritten mark or signature]

060

200



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

MILTON CARRERA SILVA
 Carteira Profissional: PR-8913/D RNP Nº.: 1700698915
 Acervo Técnico Nº.: 5574/2012 Protocolo Nº.: 2012/00139248
 Selos de autenticidade: A 007.749

ART Nº.: 20100172220 0..... Registrada: 03/10/2011.....
 ART Co-Respons.: ART Vinculada:
 Empresa Executora.: CONSTRUTORA TECNICA ANGRA LTDA.....
 Contratante(s).....: FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAUDE-FUNASA - CNPJ/CPF:
 26.989.350/0023-21.....
 Tipo de Contrato....: EMPREITADA.....
 Atividade Técnica...: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço.: OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS.....
 Serviço Contratado...: EXECUÇÃO.....
 Dimensão.....: 7,00 UNID..... Área Existente: 0,00 UNID.....
 Área Ampliada.....: 0,00 UNID..... Área de Reforma: 0,00 UNID.....
 Dados Complementares: 0,00.....
 Local da Obra.....: ALDEIA INDIGENA DIVERSOS LOCAIS, S/N AREA RURAL.....
 Município/Estado...: LONDRINA/PR.....
 Data de Início.....: 04/01/2010..... Data de Conclusão: 27/04/2011.....
 Docto de Conclusão...: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv...: SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MODULOS
 SANITARIOS, SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS SEGUINTES
 ALDEIAS/MUNICIPIOS: - ALDEIA APUCARANINHA -
 TAMARANA/PR - ALDEIA BARREIRO - TAMARANA/PR -
 ALDEIA QUEIMADAS - ORTIGUEIRA/PR - ALDEIA BARÃO DE
 ANTONINA - MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA -
 ALDEIA MOCOCA - ORTIGUEIRA/PR - ALDEIA PINHALZINHO -
 TOMAZINA/PR - ALDEIA LARANJINHA - SANTA AMELIA/PR...
 Observação.....:

PREFEITURA MUNICIPAL
 NOVA SANTA BÁRBARA
 CONFERE COM ORIGINAL
 ASSINATURA

Paulo

[Handwritten signature]

[Faint, mostly illegible typed text, possibly a letter or report]

[Faint text at the bottom of the main body, possibly a footer or contact information]

Служба за уџбено исциско

Сопствена служба
Сопствено исциско за уџбено исциско





Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Coordenação Regional do Paraná
Divisão de Engenharia de Saúde Pública

061

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA / EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA TÉCNICA ANGRA LTDA**, inscrita no **CNPJ 77.436.624/0001-80** – registrada sob o **CREA/PR 4.240-F** – com sede na Rua Cerqueira Cezar, 45 – Zona 04 – CEP: 87.014-190, Maringá – Paraná, executou os serviços de engenharia, para a **Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/SUESTPR**. Compreendendo a execução de reformas e ampliação de Sistema de Abastecimento de Água e reforma e construção de Módulos Sanitários, conforme discriminados abaixo, em aldeias indígenas nos municípios de Tamarana, Ortigueira, São Jerônimo da Serra, Santa Amélia e Tomazina no Estado do Paraná

Referente ao **Contrato N° 15/2009, TP-06/2008**, em **2009/2010**, conforme declarado na **ART N° 20100172220**, realizados de forma adequada, conforme o plano de trabalho.

Citada Empresa teve como responsável técnico **Engenheiro Civil MILTON CARRERA SILVA, CREA-PR 8.913-D**.

INICIO: 04/01/2010

TERMINO: 27/04/2011

DESCRIÇÃO TÉCNICA

SERVIÇOS EXECUTADOS:

1) Construção de módulos sanitários domiciliares nas aldeias abaixo relacionadas, constituído de abrigo em alvenaria de tijolos (padrão interno 1,88 X 1,05 m.) e calçada externa, incluindo instalações hidráulicas e sanitárias, com vaso sanitário, tanque de lavar roupa e chuveiro, ligação de água (30 m/tubo soldável de 20mm e registro esfera 20mm) bem como fossa séptica e sumidouro, com o padrão mínimo estabelecido nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, conforme desenhos, discriminação de serviços, **PBS/DIESP 023/2008**, nas seguintes aldeias:

CONSTRUÇÕES MODULOS (MSD)

Aldeia Apucarantina	Município Tamarana	37 unidades
Aldeia Barreiro	Município Tamarana	04 unidades
Aldeia Queimadas	Município Ortigueira	06 unidades
Aldeia Barão Antonina	Município S. Jerônimo Serra	05 unidades

REFORMAS COMPLETA DE MODULOS (MSD)

Aldeia Apucarantina	Município Tamarana	25 unidades
---------------------	--------------------	-------------

CONSTRUÇÃO DE SUMIDOUROS

Aldeia Barreiro	Município Tamarana	Paredes não revestidas	13 unidades
Aldeia Queimadas	Município Ortigueira	Paredes não revestidas	12 unidades
Aldeia Barão Antonina	Município S. Jerônimo Serra	Paredes não revestidas	10 unidades
Aldeia São Jerônimo	Município S. Jerônimo Serra	Paredes revestidas c/ grades de tijolos	15 unidades

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
CONFERE COM ORIGINAL

Rua Cândido Lopes, 207 - Centro Cívico - Pr
CNPJ 26.989.450/0022-21

ASSINATURA

CREA-PR

O SELO DE AUTENCIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

Pado



062

2) OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- PBS/DIESP 049/2008

2.1) Reforma e Ampliação no Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Barreiro – Terra Indígena de Apucarantina - Município de Tamarana - PR, compreendendo:

a-) Construção de 4,83m², alvenaria de tijolos e concreto, para abrigo do painel elétrico de acionamento, proteção e comando do novo poço tubular (poço 3), inclusive cerca e urbanização da área.

b-) Implantação de adutora de água bruta – poço 3 X reservatório de tratamento, compreendendo escavação de valas de dimensões mínimas de 0,40m X 0,80m = 506,00m³; assentamento de tubos em PEAD - Classes PN 16 = 400 metros e PN12,5 = 200 metros de 63mm= e classe PN 10 = 981,00 metros de 50mm; assentamento de linha física de automatização = 2.600,00 metros; re-aterro apoiado de valas.

c-) Execução de serviços complementares na adutora, como as interligações no poço e na chegada do reservatório e instalação de ventosas e registro de descarga, inclusive 03 (três) caixas de alvenaria de tijolos, com chapisco, emboço e reboco impermeabilizados (0,40x0,40x0,80) com tampa de concreto para proteção dos mesmos.

d-) Execução da renovação da impermeabilização e pintura no reservatório atual, apoiado, com estrutura mista de alvenaria de tijolos maciços e de concreto armado, capacidade de 30m³ e pintura na casa de tratamento existente.

e-) Execução de reforma no abrigo do quadro de comando do poço 1(antigo), inclusive urbanização e paisagismo da área;

f-) Execução da fundação com base em concreto armado, e instalação de reservatório metálico elevado tipo taça, capacidade de 20 m³, inclusive montagem das conexões hidráulicas de entrada / saída / limpeza / extravasor e urbanização da área; aço estrutural CA 50.187,50 Kg; concreto estrutura fck 15 Mpa. 3m³;

g-) Construção de casa de química padrão Funasa em alvenaria de tijolos (2,80 X 3,30m) junto ao novo reservatório metálico de 20m³, para o tratamento da água recalçada do poço 3;

2.2) Reforma no Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Apucarantina – Terra Indígena de Apucarantina - Município de Tamarana - PR, compreendendo:

a-) Execução de reforma e pintura, cerca, portão, calçadas externas e padrão de entrada de energia no almoxarifado;

b-) Execução de serviços Execução de Reforço na Fundação do Reservatório Apoiado em Concreto de 150m³, Aço CA60 4,2mm e CA50 10,0mm = 232,20 kg, Concreto estrutural (1:2:4) FCK 15 MPa, 3,56 m³; Renovação da Impermeabilização do Reservatório 150m³ e Pinturas, inclusive da Casa do Tratamento e Reservatório Metálico cilíndrico de fundo côncavo da Zona Alta, construção de 88 metros de cerca de alambrados com mourões de concreto.

REFEITURAMENTO MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA
CONFERE COM ORIGINAL

SIGNATURA

Pado

Handwritten signature

Handwritten signature



2.3) Reforma e Ampliação no Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Mococa - Município de Ortigueira - PR, compreendendo:

- a-) Execução de reforma no abrigo do quadro de comando do poço 1(antigo), inclusive urbanização e paisagismo da área;
- b-) Serviços de reforço estrutural na laje de fundo / tampa e paredes do reservatório apoiado de 30m³, = Concreto estrutural (1:2:4) FCK 15 MPa, 6,56 m³; Aço CA60 4,2mm e CA50 10,0mm = 187,20 kg; execução de nova impermeabilização e pintura deste reservatório e da casa de tratamento; elevação e pintura do muro de alvenaria na área de tratamento e reservação;

2.4) Reforma e Ampliação no Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia São Jerônimo - Município de São Jerônimo da Serra - PR, compreendendo:

- a-) Execução de reforma e pintura, cerca, portão, calçadas externas e entrada de energia no almoxarifado;
- b-) Execução de recuperação de reservatório de 10m³, adequando-o para funcionar como caixa de quebra de pressão e de serviços complementares de cerca e pinturas na área do novo reservatório apoiado de 50m³ da zona alta;
- c-) Execução da adutora de água tratada ao reservatório de 50m³ da Zona Alta e extensão da rede de distribuição, com escavação de valas de dimensões mínimas de 0,4X0,8m= 864,00 m³; assentamento de tubos em PEAD e PVC, nos diâmetros e comprimentos abaixo especificados, inclusive conexões; e re-aterro apiloado de valas, conforme abaixo:
 - Tubo PEAD, PN 16, de 63mm = 100 metros;
 - Tubo PEAD, PN 12,5, de 63mm = 300,00 metros;
 - Tubo PEAD, PN 10, de 63mm = 500 metros;
 - Tubo PVC, JE, CI 12, DN 50(de 63mm) = 600 metros
 - Tubo PVC, JS, CI 0,75 Mpa, DN 25 (de 32mm -1") = 1.200,00 metros;
- d-) Execução de serviços complementares na rede, como a instalação de ventosas e válvulas redutoras de pressão, inclusive 05 (cinco) caixas alvenaria de tijolos com tampa de concreto para proteção dos mesmos 0,6X0,6X1,0m com chapisco e emboço.
- e-) Instalação de 02 (duas) Ventosa simples em ferro fundido, com rosca BSP 1", inclusive conexões.
- f-) Instalação de 02 (duas) Válvula redutora de pressão em ferro fundido com rosca interna BSP 1.1/2", inclusive conexões.
- g-) Execução de ligações domiciliares de água, com escavação de valas de dimensões mínimas de 0,30 X 0,50 m = 36m³; assentamento de tubos em PVC - JS(soldável)- classe 0,75 MPa- (NBR-5648) de 20 mm (1/2") inclusive conexões = 150 metros; Instalação de 05 (cinco) cavalete no modelo padrão com torneira de bronze; re-aterro apiloado de valas.

REFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
CONFERE COM ORIGINAL
ASSINATURA

Rua Candido Lopes, 208 - Centro Curitiba - Pr
CNPJ 26.989.350/0023-21

CREA-PR
O SELO DE AUTENCIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

Paulo



2.5) Reforma e Ampliação no Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Barão de Antonina - Município de São Jerônimo da Serra - PR, compreendendo:

- a) Execução de reforma e pintura, cerca, portão, calçadas externas e entrada de energia no almoxarifado, construção da cerca de alambrado, com mourões de concreto a cada 2,50 = 24,00 metros.
- b) Execução da renovação da impermeabilização, pintura do reservatório apoiado, com estrutura mista de alvenaria de tijolos maciços e de concreto armado, capacidade de 30m³ e na casa de tratamento existente, bem como, recuperação de calçadas, renovação cerca de alambrado com mourões de concreto, 77 metros;
- c) Construção de reservatório apoiado sobre o terreno, em concreto armado, formato circular, capacidade de 50m³, com aditivo impermeabilizante e acabamento interno e externo em impermeabilização elástica, inclusive chumbamento e montagem das conexões hidráulicas de entrada, saída, limpeza e extravasor e demais detalhes. Ferro 955 kg CA50 e CA60 para concreto armado, concreto estrutural fck 20 Mpa com 18,50 M³
- d) Construção de um abrigo para quadro de comando, medindo 1,60m x 1,40m e pé direito de 2,45m, em alvenaria de tijolos e concreto, no sistema isolado, Roda D'água.
- e) Construção de uma cisterna, em alvenaria de tijolos maciços, com medidas externas de 1,60m x 1,40m e profundidade de 1,20m, coberta com laje de concreto armado com espessura de 0,10m, acabamento interno com reboco e emboço com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, inclusive impermeabilização, no sistema isolado Roda D'água.
- f) Implantação de rede de distribuição de água, compreendendo escavação de valas de dimensões mínimas de 0,40m X 0,60m = 160m³; assentamento de tubos em PVC junta soldável diâmetro 32mm = 500 metros; reaterro apilado de valas.
- g) Execução de ligações domiciliares de água compreendendo o fornecimento e instalação de cavalete e pedestal em concreto com instalação de torneira no modelo padrão FUNASA, 05 unid.

2.6) Reforma e Ampliação no Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Pinhalzinho - Município de Tomazina - PR, compreendendo:

- a) Construção em alvenaria de tijolos e concreto, para abrigo do painel elétrico de acionamento, proteção e comando do poço tubular, inclusive cerca e urbanização da área.
- b) Implantação de adutora de água bruta - poço X reservatório de tratamento existente, compreendendo escavação de valas de dimensões mínimas de 0,40m X 0,80m = 316,80m³; assentamento de tubos em PVC - JE, Classe 12, DN50= 990 metros (de 60mm); assentamento de linha física de automatização = 1.000 metros; reaterro apilado de valas.
- c) Execução de reforma e pintura, cerca, portão, calçadas externas e entrada de energia no almoxarifado.

REPÚBLICA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
CONFERE COM ORIGINAL
ASSINATURA

Paulo



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Coordenação Regional do Paraná
Divisão de Engenharia de Saúde Pública

d) Execução da renovação da impermeabilização, recuperação de calçadas e pintura no reservatório, apoiado, com estrutura mista de alvenaria de tijolos maciços e de concreto armado, capacidade de 30m³, e na casa de tratamento.

2.7) Reforma e Ampliação no Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Laranjinha - Município de Santa Amélia - PR, compreendendo

a) Execução da renovação da impermeabilização, recuperação de calçadas e pintura no reservatório, apoiado, com estrutura mista de alvenaria de tijolos maciços e de concreto armado, capacidade de 10m³, e na casa de tratamento.

b) Execução da automatização do recalque de água tratada do reservatório de tratamento / contato de 10m³ ao reservatório de distribuição de 30m³, com a escavação de vala = 216,00m³, assentamento de eletroduto tipo mangueira 3/4" e instalação de cabo elétrico tipo plastichumbo 2 X 2,5mm², sem emenda = 900 metros.

c) Execução da renovação da impermeabilização, recuperação de calçadas e pintura no reservatório, apoiado, com estrutura mista de alvenaria de tijolos maciços e de concreto armado, capacidade de 30m³ existente.


Desta forma, não existe em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas pela empresa acima qualificada.

Curitiba, 26 de Agosto de 2011.

Eng^o HÉLIO SANFELICE
Fiscal Contrato

Eng^o SADI COUTINHO FILHO
Chefe da DIESP/SUEST-PR

RAUL HENRIQUE RIBAS MACEDO
Superintendente Estadual do Paraná



Сектор экономики и финансов
Министерства финансов Республики Беларусь

Министерство финансов
Республики Беларусь

Министерство финансов
Республики Беларусь

Сектор экономики и финансов

Сектор экономики и финансов
Министерства финансов Республики Беларусь

Сектор экономики и финансов
Министерства финансов Республики Беларусь

Сектор экономики и финансов
Министерства финансов Республики Беларусь

Сектор экономики и финансов
Министерства финансов Республики Беларусь

Сектор экономики и финансов
Министерства финансов Республики Беларусь

Сектор экономики и финансов
Министерства финансов Республики Беларусь

Сектор экономики и финансов
Министерства финансов Республики Беларусь

206
066



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Ref: Edital de Tomada de Preço nº 002/2013

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317 de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico p ela Obra do Lote, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Lote nº	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do Registro	Assinatura
01/ 02	Cristiane V. Sacramento	Arquiteta Urban.	A70193-9	23.01.2012	<i>Cristiane Sacramento</i>
01/ 02	Milton Carrera Silva	Eng. Civil	PR 8913-D	14.05.1980	<i>MC</i>

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Mandaguari, 11 de Julho de 2013.

[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA TÉCNICA ANGRA LTDA

Sócio-Administrador: DANIEL SACRAMENTO

RG nº 3.440.411-9 SESP-PR

77.436.624/0001-80

Construtora Técnica Angra Ltda

Estrada Cambota, 81
CEP 86975-000


Mandaguari - PR

Pudo

[Handwritten signatures and initials]

1971-1972
1973-1974
1975-1976
1977-1978
1979-1980
1981-1982
1983-1984
1985-1986
1987-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024
2025-2026
2027-2028
2029-2030
2031-2032
2033-2034
2035-2036
2037-2038
2039-2040
2041-2042
2043-2044
2045-2046
2047-2048
2049-2050
2051-2052
2053-2054
2055-2056
2057-2058
2059-2060
2061-2062
2063-2064
2065-2066
2067-2068
2069-2070
2071-2072
2073-2074
2075-2076
2077-2078
2079-2080
2081-2082
2083-2084
2085-2086
2087-2088
2089-2090
2091-2092
2093-2094
2095-2096
2097-2098
2099-2100

08-1300458-82A 171



CONTRATO PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Que entre si fazem de um lado: **CONSTRUTORA TÉCNICA ANGRA LTDA**, empresa jurídica de direitos privados, inscrita no CNPJ/ME sob nº 77.436.624/0001-80, com sede à Estrada Cambora, 81, CEP 869750-000 na cidade de Mandaguari - Estado do Paraná, neste ato denominada simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado a Sra. **CRISTIANE VALQUIRIA SACRAMENTO**, maior, solteira, Arquiteta e Urbanista, portadora da Carteira de Identidade Civil nº 10.375.166-7 e do CPF 068.765.439-43 e da Carteira de Registro no CAU/PR nº 123020-4, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/PR, residente e domiciliada à Rua Cerqueira César, nº 45, zona 04, na cidade de Maringá - Estado do Paraná, neste ato denominado simplesmente **CONTRATADA** e, por este instrumento de contrato, resolvem de comum acordo contratar a prestação de serviços técnicos profissionais em ARQUITETURA e URBANISMO, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira:

A profissional é contratada pela Contratante, na qualidade de Responsável Técnico da empresa e, tem toda a autonomia para responder pela Empresa na parte Técnica em Arquitetura e Urbanismo.

Cláusula Segunda:

Como pagamento pela prestação de serviços, a Contratante pagará a Contratada, por 04 horas diárias o valor de 06 salários mínimos ao mês.

Cláusula Terceira:

A profissional contratada, trabalhará 04:00 horas diárias, pertencendo a semana de 20:00 horas.

Cláusula Quarta:


A profissional contratada ficará responsável pela manutenção e acompanhamento dos serviços de Arquitetura e Urbanismo, executados pela Contratante.

Cláusula Quinta:

O presente instrumento de Contrato terá prazo de 02 (dois) anos, podendo ser rescindido a qualquer tempo, desde que uma das partes comunique com antecedência de 30 (trinta) dias.

Padre

Handwritten signatures and initials in blue ink.



068



Cláusula Sexta:

O presente contrato com início em 22 de outubro de 2012 até 20 de outubro de 2014.

Cláusula Setima:

As partes contratantes elegem de pleno e comum acordo, o fórum da Comarca de Maringá, para nele serem dirimidas, todas e quaisquer dúvidas e questões omissas do presente Instrumento de Contrato, renunciado a qualquer outro por mais especial que seja. E, por estarem certos, justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente Contrato particular de Prestação de Serviços.


Maringá - Pr., 22 de Outubro de 2012.



CONSTRUTORA TECNICA ANGRA LTDA

CONTRATANTE

Daniel Sacramento



CRISTIANE VALQUIRIA SACRAMENTO

CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BARBARA
CONFERE COM ORIGINAL
ASSINATURA

Testemunhas:


CPF:

RG:

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA as firmas de DANIEL SACRAMENTO e CRISTIANE VALQUIRIA SACRAMENTO CN 11.831.1028454-11 0030. Data: Maringá, 23 de outubro de 2012. Em Teste da Verdade

Fátima de Araújo Casarido
Escritório Maringá, da
Município de Maringá, do Estado do Paraná
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MATRIMÔNIO
SERVIÇO DISTRICTAL DE FLORIANO

Av. Alzira Zarur, 27 - Zona 21 - Teléfax: 141 3225-1760 - Maringá - Paraná
E-mail: construangra@gmail.com



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACAO DE SERVICOS

Que entre si fazem de um lado: **CONSTRUTORA TECNICA ANGRA LTDA**, empresa jurídica de direitos privados, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.436.624/0001-80, com sede à Av. Alziro Zarur, nº 27 na cidade de Maringá – Estado do Paraná, neste ato denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado o Sr. **MILTON CARREIRA SILVA**, maior, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Civil nº 1.141.847-3 e do CPF nº 005.377.389-20 e da Carteira Registro no CREA/PR nº 8.913/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia – CREA/PR, residente e domiciliado à Rua Carlos Chagas, nº 287 na cidade de Maringá – Estado do Paraná, neste ato denominado simplesmente **CONTRATADO**, e por este instrumento de contrato, resolvem de comum acordo contratar a prestação de serviços técnicos profissionais em **ENGENHARIA CIVIL**, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira:

O profissional é contratado pela Contratante, na qualidade de Responsável Técnico da empresam tem toda a autonomia para responder pela Empresa na parte Técnica em Engenharia Civil.

Cláusula Segunda:


Como pagamento pela prestação dos serviços, a Contratante pagará ao Contratado, por 04 horas diárias o valor de R\$- 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais) ao mes.

Cláusula Terceira:

O profissional contratado, trabalhará 04:00 horas diárias, perfazendo uma carga horária semanal de 20:00 horas.

Cláusula Quarta:

O profissional contratado ficará responsável pela manutenção e acompanhamento dos serviços de Engenharia Civil, executados pela Contratante.



[Faint handwritten signature]



Cláusula Quinta:

O presente instrumento de Contrato, terá prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, desde que uma das partes comunique com antecedência de 30 (trinta) dias.

Cláusula Sexta:

O presente contrato entra em vigor a partir do dia 01 de Fevereiro de 2006.

Cláusula Sétima:

As partes contratantes elegem de pleno e comum acordo, o fórum da Comarca de Maringá, para nele serem dirimidas, todas e quaisquer dúvidas e questões omissas do presente Instrumento de Contrato, renunciado a qualquer outro por mais especial que seja.

E por estarem certos, justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente Contrato particular de Prestação de Serviços.

Maringá-Pr., 01 de Fevereiro de 2006

Construtora Angra Ltda.
CONSTRUTORA TÉCNICA ANGRA LTDA
CONTRATANTE

Milton Carrera Silva
MILTON CARRERA SILVA
CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
CONFERE COM ORIGINAL

ASSINATURA



Testemunhas:

CPF:
RG:

REGISTRADO INTEGRALMENTE
A PEDIDO DO APRESENTANTE,
PARA CONSERVAÇÃO DO DOCUMENTO.
LEI 6015/73 - ART. 127, VII

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - MARINGÁ - PR
Hélio Baiardi de Oliveira - Oficial
Av. XV de Novembro, 331 (44) 3222-9453
e-mail: rtdmaringa@brturbo.com.br

Ems.	31,83
Funrejus	4,20
Distrib	3,47
Total	39,50

PROTOCOLADO E REGISTRADO
Nº 327.494


Maringá-PR, 12 de dezembro de 2006.

Distribuição
0011212

Alexandre Xavier Cavalcante
Esc. Juramentado

"Selo afixado na via entregue à parte"

Padre



[Faint rectangular stamp or marking]

[Faint handwritten marks and illegible text]

[Faint text, possibly a date]

[Faint text, possibly a name]

[Faint text, possibly a date]

[Faint text, possibly a signature]

[Faint text, possibly a date]

[Faint text, possibly a name]

[Faint text, possibly a name]

[Faint text, possibly a name]

[Faint text, possibly a name]

[Faint text, possibly a name]

[Faint text, possibly a name]

[Faint text, possibly a name]

[Faint text, possibly a name]

[Faint text, possibly a name]

[Faint text, possibly a name]

[Faint text, possibly a name]



210

310

REGISTRO DE EMPREGADO

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor.....
 Cabelo.....
 Olhos.....
 Altura.....
 Peso.....
 Sinais.....



Cristiane Valquiria Sacramento portador da C. T. P. S.
 n.º 89.38507 Série 00010-12; C. T. P. S. (Rural) n.º Série
 C. P. F. / CIC n.º 068.765439-43; Título de Eleitor n.º da zona; Cédula de Identidade R. G. n.º 10.375.166-7 foi admitido em 07 de Janeiro de 2013 para exercer a função de Arquiteta com o salário de R\$ 4.068,00
Quêho nil, sessenta e dois reais
 por mes no seguinte horário de trabalho: das às horas, com horas de intervalo para repouso e alimentação.


SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			
É optante? Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário

Nacionalidade: <u>Daniel Sacramento</u> Filho de: <u>Maria Luzinete de Almeida</u> e de: nascido em: <u>Mauço</u> a: <u>17</u> de <u>Agosto</u> de <u>87</u> Estado civil: <u>casado</u> Nome do conjuge: Grau de instrução: Residência: Cart. Nac. Habilitação n.º Cert. Militar n.º Série Categ.	QUANDO ESTRANGEIRO Carteira modelo 19 n.º N.º Registro Geral Casado(a) c/ brasileira(o)? Nome do conjuge: Tem filhos brasileiros? Quantos? Data da chegada ao Brasil: de de Naturalizado Decreto n.º	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) Cadastrado em sob n.º <u>13038413517</u> dep. no Banco endereço: Códigos } Banco } Agência endereço da agência: Obs: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANEIA BÁRBARA CONFERE COM ORIGINAL ASSINATURA
---	--	--

Beneficiários:

..... 07 de Janeiro de 2013
Cristiane V. Sacramento
 assinatura do empregado

[Handwritten Signature]
 GRAFSET (Polegar direito)
[Handwritten Mark]



DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

11

11

CAIXA

NIS/PIS

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL

Número de Identificação do Trabalhador

13038413517

Nome do Trabalhador

CRISTIANE WALQUIRIA SACRAMENTO

Nome da Mãe

MARIA LUZINETE DA SILVA

Data Nascimento

17/08/1987

Carteira de Trabalho

Número	Série	UF
8938507	00010	PR

CNPJ/CEI do Empregador

77 436.624/0001-80

Data Vínculo

01/12/2005

Observações**Empregador**

Os dados de CNPJ/CEI e Data de Cadastramento são referentes ao primeiro emprego do trabalhador.

Entregue este comprovante ao trabalhador.

Trabalhador

O cartão acima é comprovante da sua inscrição no cadastro do PIS, sendo necessário para solicitar informações sobre o PIS/PASEP, Seguro Desemprego e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Confira os dados de identificação impressos no cartão.

Havendo erro, dirija-se a uma agência da Caixa e solicite a correção.

Guarde-o com o máximo cuidado, plastifique-o, se possível, e não esqueça.

* mudando de emprego, forneça seu número de identificação para o novo empregador, pois a inscrição é única.

* havendo alteração no nome ou no número da sua carteira de trabalho, procure a Caixa e atualize os seus dados cadastrais

* para alterar o seu endereço ligue para o Disque-Caixa.


 PREFEITURA MUNICIPAL
 NOVA SANTA BÁRBARA
 CONFERE COM ORIGINAL
 ASSINATURA


 Paulo

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the Department of Education to the Director of the Office of Education. The letter discusses the current state of the Department and the Office, and the need for a comprehensive review of the Department's operations. The Secretary notes that the Department has been successful in many areas, but there are still significant challenges that need to be addressed. The Office of Education is currently conducting a study to identify these challenges and propose solutions. The Secretary asks the Director to provide input on the study and to coordinate the Department's response to the study's findings.

2. The second part of the document is a report from the Director of the Office of Education. The report provides a detailed overview of the Office's current operations, including its budget, personnel, and programs. The Director notes that the Office has been successful in many areas, but there are still significant challenges that need to be addressed. The Director proposes several solutions to these challenges, including increasing the Office's budget, hiring more personnel, and expanding its programs. The Director asks the Secretary to approve these proposals and to coordinate the Department's response to the study's findings.

3. The third part of the document is a letter from the Secretary of the Department of Education to the Director of the Office of Education. The letter discusses the current state of the Department and the Office, and the need for a comprehensive review of the Department's operations. The Secretary notes that the Department has been successful in many areas, but there are still significant challenges that need to be addressed. The Office of Education is currently conducting a study to identify these challenges and propose solutions. The Secretary asks the Director to provide input on the study and to coordinate the Department's response to the study's findings.

10

Item	Quantity	Unit Price	Total
1. Office supplies	100	\$1.00	\$100.00
2. Travel expenses	50	\$2.00	\$100.00
3. Printing costs	200	\$0.50	\$100.00
4. Miscellaneous	100	\$1.00	\$100.00
Total	450	\$1.00	\$450.00

OFFICE OF THE SECRETARY OF EDUCATION
1234567890



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA ELETRÔNICA

Gerado em 16/05/2013 16:05:14

Boletim de Ocorrência 484141/2013

213
0x3

Comunicação da Ocorrência

Data do Registro: 16/05/2013 11:17

Data do Fato: 01/11/2012 13:00

Natureza: B.O. DE EXTRAVIO (Documentos, Eletrônicos, Financeiros, Documentos do Veículo)

Delegado Responsável: EDUARDO MARCELO CASTELLA

Endereço da Ocorrência

Endereço: RUA CERQUEIRA CEZAR, 45

Complemento:

Bairro: ZONA 04

Município: MARINGÁ

UF: PR

Proximidades: BOSQUE 2

Descrição Sumária

RELATA O NOTICIANTE QUE PERDEU/EXTRAVIOU OS DOCUMENTOS/OBJETOS MENCIONADOS NESSE BOLETIM!

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
CONFERE COM ORIGINAL
ASSINATURA

ATENÇÃO - Este boletim não substitui o(s) documento(s) mencionado(s) nesta ocorrência.

Para conferência dos dados, acesse a página <http://www.delegaciaeletronica.pr.gov.br> e informe os dados do boletim

Número: 484141

Ano: 2013

Protocolo: 3553

Página 1 de 2

Paulo

@

1. The first section of the document is a header containing the title and the name of the organization.

2. The second section is the main body of the document, which contains the primary information and data.

3. The third section is a summary or conclusion, which provides a brief overview of the key findings and recommendations.

4. The final section is a footer, which includes the date of publication and the contact information for the organization.



THE ORGANIZATION'S NAME AND ADDRESS
123 MAIN STREET
CITY, STATE, ZIP

074



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA ELETRÔNICA

Gerado em 16/05/2013 16:05:14

Boletim de Ocorrência 484141/2013

Noticiante

Dados Pessoais

Documento: R.G

Data de Nascimento: 17/08/1987

Número: 10375166

UF: PR

Nome: CRISTIANE VALQUIRIA SACRAMENTO

Nome da Mãe: MARIA LUZINETE DA SILVA

Endereço

Município: MARINGÁ

UF: PR

Endereço: RUA CERQUEIRA CEZAR

Número: 45

Complemento: PROX. AO BOSQUE 2

Bairro: ZONA 04

Telefone: (44)3225-1760

Celular: (44)9900-5338

E-mail: criztiane@gmail.com

Documentos

Tipo: CARTEIRA DE TRABALHO

UF: PR

Número: 89385070010

Descrição: CARTEIRA DE TRABALHO

Titular: CRISTIANE VALQUIRIA SACRAMENTO

Número Cadpro:

Detalhes:

CARTEIRA DE TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
CONFERE COM ORIGINAL
ASSINATURA

ATENÇÃO - Este boletim não substitui o(s) documento(s) mencionado(s) nesta ocorrência.

Para conferência dos dados, acesse a página <http://www.delegaciaeletronica.pr.gov.br> e informe os dados do boletim

Número: 484141

Ano: 2013

Protocolo: 3553

Página 2 de 2

Padre

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRET
TOP SECRET

[Handwritten signature]

SECRET
TOP SECRET

SECRET
TOP SECRET

SECRET
TOP SECRET

SECRET
TOP SECRET



DEPARTMENT OF STATE
SECRETARY OF STATE
WASHINGTON, D.C.

REGISTRO DE EMPREGADO

7 215
075

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor
 Cabelo
 Olhos
 Altura
 Peso
 Sinais



VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Milton Canera Sieve, portador da C.T.P.S. nº 36725 Série 82 Pr.; C.T.P.S. (Rural) nº Série.....
 C.P.F. / CIC nº 005.377.389-20; Título de Eleitor nº da zona;
 Cédula de Identidade R.G. nº 1.141.841-3 foi admitido em 12 de dezembro de 2006 para exercer a função de Engenheiro civil, com o salário de R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais) por mes no seguinte horário de trabalho: das às horas, com horas de intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção/...../.....	Data da retratação/...../.....	Banco depositário
---	------------------------------------	---	-------------------

Nacionalidade <u>Brasileira</u> Filho de <u>Olegario Sieve</u> e de <u>Zelda M. Canera Sieve</u> nascido em <u>Sao Paulo - SP.</u> a <u>11</u> de <u>Janeiro</u> de <u>1933</u> Estado civil <u>Casado</u> Nome do cônjuge Grau de instrução Residência Cart. Nac. Habilitação nº Cert. Militar nº Série Categ.	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
	Casado(a) c/ brasileira(o)? Nome do cônjuge Tem filhos brasileiros? Quantos? Data da chegada ao Brasil: de de Naturalizado Decreto nº	Carteira modelo 19 nº Nº Registro Geral dep. no Banco endereço Códigos { Banco Agência endereço da agência Obs.:

Beneficiários:

Mgô 12 de dezembro de 2006

[Handwritten Signature]
Assinatura do empregado



[Handwritten Signature]
Paulo

(Polegar direito)

[Handwritten Signature]

ESPAÇO EM BRANCO

ESPAÇO EM BRANCO

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO - MARINGÁ/PR
Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280
Thais Helena Oliveira (Abogada) - Maringá/PR
Tel./Fax: (44) 3224-1182

AUTENTICAÇÃO - A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL
APRESENTADO NESTE CARTÃO DE MARINGÁ/PR, 01 de junho de 2013.
Em Teste da Verdade.

Fatima de Araújo Casaroto
Escrivente Juramentada

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO - MARINGÁ/PR
Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280
Thais Helena Oliveira (Abogada) - Maringá/PR
Tel./Fax: (44) 3224-1182

SELO AUTENTICAÇÃO
SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO - MARINGÁ/PR
Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280
Thais Helena Oliveira (Abogada) - Maringá/PR
Tel./Fax: (44) 3224-1182

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO - MARINGÁ/PR
Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280
Thais Helena Oliveira (Abogada) - Maringá/PR
Tel./Fax: (44) 3224-1182

NOTAS DE ABENÇONATO
DE NOTAS DE ABENÇONATO
ER028833

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO - MARINGÁ/PR
Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280
Thais Helena Oliveira (Abogada) - Maringá/PR
Tel./Fax: (44) 3224-1182

